



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.00267/21

Серия **RU**№ **0334963**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФЕССИОНАЛ". Место нахождения: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31, адрес места осуществления деятельности: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, помещение XVI, комната 31, телефон: +7 9060965802, адрес электронной почты: info@professionalsert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB93, дата регистрации 03.02.2021 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Челябинская область, 455019, город Магнитогорск, улица Электросети, дом 40, корпус А, офис 6, основной государственный регистрационный номер: 1167456105761, номер телефона: +79323050336, адрес электронной почты: info@npr-emp.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Челябинская область, 455019, город Магнитогорск, улица Электросети, дом 40, корпус А, офис 6.

**ПРОДУКЦИЯ** Низковольтные комплектные устройства на напряжение до 1000 В серии «ЭМПАЙР», типов: ПУ, ЩА, ЩУ, ШУ, ЩАО, ЩО, РУСМ, ПР, ШРЭ, УКРМ, АВР, НКУ, ЩСН, ВРУ, ЩО-70, ЩО-90, РШНН, РУНН, ГРЩ; до 7100 А. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-001-03885329-2021 "Низковольтные комплектные устройства распределения и управления серии «ЭМПАЙР» («EMPIRE»)". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 210261-1 от 23.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации RA.RU.21OE08. Паспорта № ЭМПР.271231.001 ПС зав. № 01 от 17.02.2021 года, Технического условия "Низковольтные комплектные устройства распределения и управления серии «ЭМПАЙР» («EMPIRE»)" № 27.12.31-001-03885329-2021 от 10.03.2021 года. Акта анализа состояния производства № С-20210701-001 от 05.07.2021 года. Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний; ГОСТ 30804.6.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2021

ПО 27.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шведов Владимир Леонидович

(Ф.И.О.)

Голиков Владислав Андреевич

(Ф.И.О.)